

Beslutningsforslag nr. B 53. Fremsat den 29. januar 1980 af Kalnæs (SF), Margrete Auken (SF), Rahbæk Møller (SF) og Ebba Strange (SF)

Forslag til folketingsbeslutning

om fjernvarme- og centralvarmesystemer

Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte forslag til at dimensioneres til en fremløbstemperatur på maksimalt 60 grader celcius. fastlægge retningslinjer for fjernvarme- og centralvarmesystemer, således at systemerne

Bemærkninger til forslaget

Forslaget er en uændret genfremsættelse af et i folketingsåret 1978-79 fremsat forslag; jfr. Folketingstidende 1978-79, forhandlingerne sp. 6239 og sp. 7780 samt tillæg A. sp. 3153.

Forslagsstillerne ønsker anvendelse af vedvarende energi, herunder solvarme, udbredt mest muligt. En sådan anvendelse forudsætter ovennævnte dimensionering. Den lavere fremløbstemperatur vil tillige have energibesparende virkning i sig selv.